



Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
г.Ижевска государственному инспектору
В.Р. Чувашевой

От 10.07.22 № 33

На Ваше предписание №18-0-202022/0018рс от 30 мая 2022 года сообщаем.

1. Предписание №18-0-202022/0018рс от 30 мая 2022 года было рассмотрено на административном совещании МБДОУ №216.

2. В целях устранения допущенных нарушений проведены следующие мероприятия:

- в помещении вентиляционной сквозное отверстие заделано из негорючего материала;
- установлена противопожарная дверь в подвал со складскими помещениями;
- по остальным пунктам предписания написано письмо в Управление образования администрации города Ижевска с просьбой о выделении денежных средств.

Заведующий

Н.И. Бушмелева